

# Príloha č. 1

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 046/2006/PTZ

## OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2007

**Dodávateľ:** POV BYT s.r.o. , Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica

**Odberateľ:** Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica

1.	Tepelný zdroj	:	primárny rozvod CZT
2.	Výpočtový teplotný spád	:	118/70°C
3.	Adresa umiestnenia určeného meradla	:	VS Gymnázium pavilón A Považská Bystrica
4.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v GJ	:	1315
5.	Príkon v MW zima/leto	:	
6.	Prietok v m <sup>3</sup> /h zima/leto	:	
7.	Celková plocha odberného miesta m <sup>2</sup>	:	3290

### ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	118	115	112	109	106	103	100	97	95	93	91	89	86	83	80
Zberač °C	70	70	70	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55	55	55

#### Parametre na leto

Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	70
Zberač °C	45

V Považskej Bystrici, dňa 27.11.2006

POV BYT s.r.o.  
Kuzmányho 903/3  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO: 36 012 424, IČ DPH: SK 2020441027  
č. účtu: 292 862 111 5300

-----  
Dodávateľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Jesenského 259/6

017 44 Považská Bystrica

-----  
Odberateľ